

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации
Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»
РУП «Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь 220088, г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж
тел. 226-42-19, факс 209-43-76
(Аттестат аккредитации № ВУ/112 085.01 от 10.08.2009)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 01144

Дата регистрации 07 декабря 2015 г.

Действителен до 07 декабря 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ОАО «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

и представленная на сертификацию под наименованием Плиты перекрытий железобетонные многопустотные типа ПТМ из тяжелого бетона для зданий и сооружений

Рабочие чертежи серии Б1.041.1-3.08 вып. 1-3

Серийное производство

код ОКП РБ - 26.61.12

код ТН ВЭД ТС - 6810 91

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ статья 5 п.п. 2.6, 3.3, 4.8;

СТБ 1383-2003 п.п. 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1.

Заявитель (изготовитель, продавец) Открытое акционерное общество «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

код УНП - 600012496

Сертификат соответствия выдан на основании:

акта анализа состояния производства от 12.08.2015;

протоколов испытаний: ИЦ ОАО "Стройкомплекс", аттестат аккредитации №ВУ/112 02.1.0.0254 срок действия до 18.09.2017 г., № 2460, 2461 от 08.10.2015, №2421 от 08.10.2015; ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", аттестат аккредитации №ВУ/112.02.1.0.0042, протоколы №04-52/2431П от 27.08.2008, №04-52/2496П от 08.09.2008

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации продукции и услуг "БелСертификат" РУП "Белорусский институт строительного проектирования" Управления делами Президента Республики Беларусь.

Особые отметки Предел огнестойкости плит: вып.1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90; вып. 2, 3 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя - один год после истечения срока его действия.

Дополнительная информация

Зам. руководителя аккредитованного органа по сертификации

Эксперт-аудитор



И.Н. Павловец

О.Н. Грек

№ 0062100