

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»  
Республиканского унитарного предприятия  
«Белорусский институт строительного проектирования»  
Управления делами Президента Республики Беларусь  
Республика Беларусь, 220088,  
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж  
тел. 226-42-19, факс 209-43-76, e-mail: os@bisp.by



БГСА	BY/112 085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 09277

Дата регистрации 07 декабря 2020 г.

Действителен до 07 декабря 2025 г.

**Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная** Открытое акционерное общество «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

**и представленная на сертификацию под наименованием** Плиты перекрытий железобетонные многопустотные (тип ПТМ) из тяжелого бетона, выпускаемые по серии рабочих чертежей Б1.041.1-3.08, выпуски 1-3, и СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия». Серийное производство

код ОКП РБ – 23.61.12

код ТН ВЭД ЕАЭС – 6810 91 000 0

**соответствует требованиям** ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1383-2003 пункты 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1

**Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик))** Открытое акционерное общество «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

УНП - 600012496

### Сертификат соответствия выдан на основании:

сертификат соответствия СМК № ВУ/112 05.01. 085 09382, сроком действия до 23.12.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «БелСертификат», Республиканского унитарного предприятия «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 085.02; протоколы испытаний №№ 193, 196 от 30.11.2020, 199 от 02.12.2020 ИЦ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0254; протокол испытаний № 04-52/139П от 06.02.2020 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042.

**Особые отметки** Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости REI 60. Класс бетона по прочности на сжатие С16/20 и С30/37.

Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Директор

В.Е.Корото

Эксперт-аудитор

Н.А.Кацко

№ 0241385