

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации
Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»
РУП «Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь 220088, г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж
тел. 226-42-19, факс 209-43-76
(Аттестат аккредитации № ВУ/112 085.01 от 10.08.2009)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 04521

Дата регистрации 15 мая 2017 г.

Действителен до 15 мая 2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ОАО «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32 и представленная на сертификацию под наименованием Ригели железобетонные прямоугольного сечения (тип Р) с ненапрягаемой рабочей арматурой S500, выпускаемые по сериям индивидуальных чертежей КЖИ и СТБ 1186-99 «Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия». Серийное производство

код ОКП РБ – 23.61.12

код ТН ВЭД ТС – 6810 91 000 0

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ ст. 5, п.п. 2.6, 3.3, 4.8; СТБ 1186-99 п.п. 4.2 - 4.4, 4.6.2, 4.6.6 (марка бетона по морозостойкости), 4.6.7, 4.8.1, 4.8.4

Заявитель (изготовитель, продавец) Открытым акционерным обществом «Завод сборного железобетона» г. Борисов, Республика Беларусь, 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 32

код УНП - 600012496

Сертификат соответствия выдан на основании:

акт анализа состояния производства от 26.12.2016;

протоколы испытаний № 89 от 25.01.2017, № 190 от 09.02.2017 ИЦ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0254 срок действия до 18.09.2017; отчет 52/04-02/7 по определению предела огнестойкости НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат» РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Особые отметки Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с 22.09.2016. Конструкции относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости по потере несущей способности R 45. Класс бетона по прочности на сжатие С16/20. Марка бетона по морозостойкости F100. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация

Зам. руководителя аккредитованного органа по сертификации

М.П.



Н.А.Павловец

Эксперт-аудитор

Н.А.Кацко

№ 0120994